



# Energetikai szakreferensi összefoglaló jelentés 2020. év

Készült a 2015. évi LVII. törvény és a 122/2015. (V. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően  
az Einkaufs-Center Győr G.m.b.H.& Co.KG Magyarország Fióktelep-re vonatkozóan  
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A

## Készítette:

Comfort Consulting Kft.  
2310 Szigetszentmiklós, Deák Ferenc u. 2. fszt. 3.  
MEKH névjegyzéki szám EASZ-01-64/2016

**Comfort Consulting Kft.**  
2310 Szigetszentmiklós,  
Deák Ferenc u. 2. fszt. 3.  
Adószám: 13248486-2-13  
Cg.: 13-09-098463  
Banksz.: 11600006-00000000-1161110

Dr. Magyar Zoltán  
ügyvezető igazgató

Szigetszentmiklós, 2021. május 28.

## Tartalomjegyzék


A Vállalat bemutatása	3
Villamos energiafelhasználás részterületenként	3
Földgáz felhasználás részterületenként	4
Energiahatékonysági fejlesztések	4

### A Vállalat bemutatása

Az Einkaufs-Center Győr G.m.b.H.& Co.KG Magyarország Fióktelep (Adószáma: 21802814-2-42, Cgj: 01-17-000246) székhelye az ÁRKÁD Örs vezér tér Bevásárlóközpontban található. A cég a tulajdonosa az ÁRKÁD Győr Bevásárlóközpontnak.

### 2020. évi villamos energiafelhasználás részterületenként


Villamos energia (kWh)	Összes	Épület	Tevékenység	Szállítás
Január	251 824	251 824	0	0
Február	191 140	191 140	0	0
Március	186 858	186 858	0	0
Április	97 566	97 566	0	0
Május	184 466	184 466	0	0
Június	255 523	255 523	0	0
Július	309 005	309 005	0	0
Augusztus	314 865	314 865	0	0
Szeptember	253 028	253 028	0	0
Október	206 188	206 188	0	0
November	210 734	210 734	0	0
December	217 286	217 286	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 678 483</b>	<b>2 678 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Az éves villamos energiafogyasztás az előző évhez képest 12%-kal csökkent.**

**2020. évi földgáz felhasználás részterületenként**

Földgáz (MWh)	Összes	Épület	Tevékenység	Szállítás
Január	303	303	0	0
Február	171	171	0	0
Március	164	164	0	0
Április	50	50	0	0
Május	4	4	0	0
Június	0,01	0	0	0
Július	0	0	0	0
Augusztus	0	0	0	0
Szeptember	0	0	0	0
Október	72	72	0	0
November	171	171	0	0
December	322	322	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 258</b>	<b>1 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Az éves földgáz fogyasztás az előző évhez képest 8%-kal nőtt.**

Az éves fűtési hőfokhíd magasabb volt (alacsonyabb külső hőmérsékletek voltak, mint tavaly) és a látogatói forgalom csökkenésének hatása is érvényesült, ezért a földgáz fogyasztás kis mértékben nőtt az előző évhez viszonyítva.

### **Energiahatékonysági fejlesztések**

2020-ban nem valósult meg energiahatékonysági beruházás. A COVID járvány miatti korlátozásokból adódóan az üzemeltetési programon módosítások történtek: Csak azoknak a területeknek világítása, fűtése és hűtése történt meg, amelyeknél feltétlenül szükséges volt.

A légkezelők időprogramjának módosítása a csökkentett nyitvatartási időhöz illeszkedően, külső világítás lekapcsolása kijárási korlátozási időpontoknak megfelelően. Az elért villamos energia megtakarítás a hatékonyabb üzemeltetésből és az időjárási körülményekből adódik.